



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9

VÝZVU
na predloženie ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo:	Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Pracovisko:	Župné nám. 5 - 6, Bratislava
IČO:	307 94 536
Kontaktná osoba:	Mgr. Silvia Hanová
Telefón:	02/20441873
Elektronická pošta:	silvia.hanova@upsvr.gov.sk

2. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby s názvom:

„Zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie.“

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 000,- EUR bez DPH

4. Druh zákazky, kategória služby a Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Zákazka na dodanie služby

Hlavný slovník CPV: 50413200-5 Oprava a údržba protipožiarnych zariadení

5. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb na vykonávanie pravidelných technických kontrol, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarnotechnických zariadení EPS a vykonávanie ich opráv a údržby v objekte Župné nám. 5-6. v Bratislave. Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii je prevádzkovateľ požiarnotechnického zariadenia povinný zabezpečiť vykonávanie jeho pravidelnej kontroly, prehliadky, opravy a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou v súlade s vyhláškou MV SR č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (ďalej len „vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z.“), príslušných STN, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pravidelné technické kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a údržby sa budú vykonávať v objekte Župné nám. 5-6 v Bratislave. Prehľad inštalovaných zariadení EPS v objekte Župné nám. 5-6 je uvedený v prílohe č. 2. Pravidelné kontroly, odborné prehliadky, odborné skúšky sa

budú vykonávať podľa § 15 vyhlášky č. 726/2002 Z. z. Pravidelná kontrola zariadenia EPS sa bude vykonávať mesačne, štvrťročne a ročne.

Predmet zákazky sa bude realizovať na pravidelnej mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze:

- vykonávať pravidelné **mesačné kontroly** zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z. § 15 ods. 2 písm. (mesačne) – **8 x ročne** mimo mesiaca ročnej kontroly a štvrťročných kontrol,
- vykonávať pravidelné **štvrťročné kontroly** zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z. § 15 ods. 2 písm. c) (štvrťročne) – **3 x ročne** v mesiacoch apríl, júl a október,
- vykonávať pravidelné **ročné kontroly** zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z. § 15 ods. 2 písm. d) (ročne) – **1 x ročne** v mesiaci január.

6. Splnenie podmienok účasti:

- Uchádzač vyplní prílohu č. 1 „Tabuľka na ocenenie“
- Uchádzač musí s cenovou ponukou predložiť fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikat' v predmete zákazky podľa bodu 5 tejto výzvy.
- Úspešný uchádzač následne predloží originál alebo úradne overenú kópiu tohto dokladu.
- K predmetnej zákazke verejný obstarávateľ vyžaduje, aby vykonávanie pravidelných kontrol, odborných prehliadok, odborných skúšok, opravy a údržbu vykonávala len odborne spôsobilá fyzická osoba s osobitným oprávnením na výkon kontroly EPS, ktorá má výrobcom EPS vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na kontrolu EPS v zmysle § 11 ods. 9 Zákona č. 341/2001 Z. z. v spojení s § 35 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.

7. Lehota a miesto plnenia:

Predmet zákazky sa bude realizovať na pravidelnej mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze.

- Pravidelné mesačné kontroly na zariadeniach EPS sa budú vykonávať v zmysle § 15 ods. 2 písm. Vyhlášky č. 726/2002 Z. z.
- Pravidelné štvrťročné kontroly sa budú v zmysle § 15 ods. 2 písm. c) Vyhlášky č. 726/2002 Z. z. vykonávať osem krát ročne mimo mesiaca ročnej kontroly tri krát ročne v mesiacoch apríl, júl a október.
- Pravidelné ročné kontroly na zariadeniach EPS sa budú v zmysle § 15 ods. 2 písm. d) Vyhlášky č. 726/2002 Z. z. vykonávať jeden krát ročne v mesiaci január.

Miestom realizácie a dodania predmetnej služby je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Župné námestie č. 5-6.

8. Cena a spôsob určenia ceny:

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s celým predmetom zákazky (viď príloha č. 1 „Tabuľka na ocenenie“).

- cena za vykonanie **mesačnej skúšky** činnosti EPS a súčasne vykonanie revízie na zariadení EPS a vyhotovenie revíznej správy,
- cena za vykonanie **štvrťročné skúšky** činnosti EPS a súčasne vykonanie revízie na zariadení EPS a vyhotovenie revíznej správy,
- cena za vykonanie **ročnej odbornej skúšky** činnosti EPS a súčasne vykonanie revízie na zariadení EPS a vyhotovenie revíznej správy
- cena za vykonanie **servisného zásahu** /hod./osoba
- **kilometrovné**

Dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH vyznačí túto skutočnosť v cenovej ponuke.

Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku len na celý predmet zákazky v zmysle bodu 5 výzvy. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby (adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača, alebo v jeho mene.

9. Variantné riešenia

Uchádzačom sa **neumožňuje** predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia/brané do úvahy.

Ponuku predložte v lehote:
Poštou alebo osobne na adresu :

do 19.07.2013 do 12.00 hod.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Odbor verejného obstarávania
Mgr. Silvia Hanová
Župné námestie 5-8
812 67 Bratislava

alebo e-mailom na adresu:

silvia.hanova@upsvr.gov.sk

Označenie ponuky:

Heslo: „Zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie - N E O T V Á R A Ť“

Za včas doručení ponuku sa považuje ponuka doručená do 19.07.2013 do 12.00 hod. do podateľne Ústredia PSVR alebo na vyššie uvedený email.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, t. j. hodnotí sa cena celkom za celý predmet zákazky, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom.

11. Vyhradenie práva:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :

- a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo, pričom následne nebude vystavená objednávka úspešnému uchádzačovi,
- b) neprijat' ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zrušený,
- c) nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.

Mgr. Kristína Tóthová
poverená zastupovaním riadením
Odboru všeobecnej správy

Tabuľka na ocenenie					
Jednotlivé položky cenovej ponuky	Frekvencia opráv	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena bez DPH	Cena celkom (podľa počtu opakovaní)
Mesačné kontroly	8x				
Štvrťročné kontroly	3x				
Ročné kontroly	1x				
Servisný zásah	-				
Kilometrovné	-				
				Cena celkom	

(1/4 - štvrtročná skúška činnosti, R - pravidelná ročná revízia)

Požiarňa ústredňa (LOOP - 500)

- očistenie povrchu ústredne - 1/4, R
- kontrola neporušenosti izolácie vodičov - R
- kontrola spájkového a skrutkového pripojenia vodičov - R
- elektrická kontrola diagnostických funkcií ústredne pri napájaní zo siete a z akumulátora - 1/4, R
- kontrola optickej a akustickej signalizácie slučiek pri požari, poruche a v klude- 1/4, R
- kontrola funkcie ústredne pri logickej väzbe (ak je naprogramovaná)
- fyzická kontrola akumulátora- 1/4, R
- test akumulátora - R
- kontrola optickej a akustickej signalizácie ovládacieho panelu ústredne,
- prípadne tabla - 1/4, R
- kontrola pamäte udalostí - 1/4, R
- vyčistenie dosky plošných spojov a spojovacích bodov v ústredni - R
- kontrola zápisov v prevádzkovej knihe (porovnanie s pamäťou udalostí) - 1/4, R

Požiarň hlásič automatický

- prepnutie hlásiča do režimu test - 1/4, R
- funkčná skúška testovacím plynom - 1/4, R
- optická kontrola hlásiča, prípadné vyčistenie hlásiča- 1/4, R
- vypnutie hlásiča z režimu test- 1/4, R

Tlačítko hlásenia požiaru

- prepnutie hlásiča do režimu test- 1/4, R
- otvorenie tlačítka- 1/4, R
- preskúšanie funkcie tlačítka- 1/4, R
- vyaretovanie tlačítka- 1/4, R
- optická kontrola tlačítka, prípadné vyčistenie tlačítka- 1/4, R
- zatvorenie tlačítka- 1/4, R
- vypnutie tlačítka z režimu test- 1/4, R